



**Beschreibung:** Zur Abtrennung von angereichten MCS/MCD Schränken.

**Material:** 1,5 mm verzinktes Stahlblech.

**Montagemöglichkeiten:** IP 43 | TYPE 1 Abdichtung kann mit der Dichtung SPDG erfolgen. CCJ Halterungen sind erforderlich, um die Trennwand SPD in den Schränken zu montieren. Verwenden Sie zum Anreihen von Schaltschränken die Artikel CCM und CCI. Für die Elektromagnetische-Abschirmung muss die SPDEG-Dichtung verwendet werden.

**Verpackungseinheit:** 1 Stück.

Für Schaltschrank		
H	T	Artikelnr.
1800	400	SPD1804
1800	500	SPD1805
1800	600	SPD1806
2000	400	SPD2004
2000	500	SPD2005
2000	600	SPD2006
2000	800	SPD2008
2200	600	SPD2206
2200	800	SPD2208